


Грашино

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Тольятти»

Дробышев В.С.

«29» марта 2017 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 29.03.2017 г. № 2146

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н,
Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, ГСП, Самарская обл, Тольятти г,
Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №737 от 27.02.2017 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний №19 468 от 29.03.2017 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан
«06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября
2014 г.).

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 737 от 27.02.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведено микробиологическое исследование воды питьевой централизованного холодного водоснабжения из распределительной сети с целью определения соответствия требованиям санитарного законодательства. Полученные результаты оформлены в виде протокола лабораторных испытаний воды питьевой № 19468 от 29.03.2017г. Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти". Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.0510862 от 06 ноября 2014г. Внесён в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г. Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал, что по микробиологическим показателям - ОМЧ, ОКБ, ТКБ, вода не соответствует гигиеническим нормативам.

Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
ОРМ микробиологическая лаборатория г. Тольятти Комсомольский				
113	вода питьевая из распределительной сети 2	ОМЧ	56	Не более 50 КОЕ/мл
113	вода питьевая из распределительной сети 2	ОКБ	5,5	Отсутствие в 100 мл
113	вода питьевая из распределительной сети 2	ТКБ	5.5	Отсутствие в 100 мл

**Заключение
по результатам испытаний**

Проба воды питьевой из распределительной сети по микробиологическим показателям – ОМЧ, ОКБ, ТКБ

Не соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Калашников В.П.

Директор

Ильин В.М.
06.04.2017г.


**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846) 260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
г. Тольятти, ул. Механизаторов 21

«Утверждаю».

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам
 Краснов С. В.
«29» марта 2017 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19 468 от 29.03.2017

Код образца (пробы):

18845.2.27.03.17.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский
"СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:

445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*: -

3.2. Фактический адрес*:

3.3 Дата* и время* изготовления

4. Дополнительные сведения*:

Заявление № 737 от 27.02.2017 10:59:52. Проба воды питьевой отобрана в м.р. Ставропольский, с.п. Пискалы, село Ерёмкино, ул. Набережная, 13 из водоразборной колонки по ГОСТ 31942-2012 "ВОДА. Отбор проб для микробиологического анализа" и исследована по микробиологическим показателям. Акт отбора образцов (проб) от 27.03.2017

5. Дата и время* отбора:

27.03.2017 час 8 мин 10

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний: 27.03.2017 г.

Дата окончания испытаний: 29.03.2017 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 113 от 29.03.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний $\pm$ характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 113			
ОМЧ	56	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	5,5		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	5.5	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Недорезова Л.Е.


 Директор  Лышев В.М.
 06.04.2017г.