

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19

e-mail: cgier@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель технического руководителя  
органа инспекции, заместитель главного  
врача по организационным вопросам  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в  
городе Тольятти»

Рязанов Д. Д.

«29» июля 2016 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 29.07.2016 г. № 6383

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода из распределительной сети холодная

2. Заказчик: МПМРС" СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н,  
Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, ГСП, Самарская обл, Тольятти г,  
Ларина ул, дом № 185

#### 3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №9 от 11.01.2016 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №57 360 от 29.07.2016 ИЛЦ  
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в  
городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан  
«06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября



2014 г.).

**5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 9 от 11.01.2016.**

**6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Проведено санитарно-химическое и микробиологическое исследование воды питьевой централизованного холодного водоснабжения из распределительной сети с целью определения соответствия требованиям санитарного законодательства. Для проведения санитарно-химического анализа проба питьевой воды отобрана по ГОСТ 31862-2012 "Вода питьевая. Отбор проб", для микробиологического по ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" и доставлены в лабораторно-испытательный центр пом. санитарного врача по общей гигиене Ковалёвой Н.М. 25.07..2016г. в Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти", сопровождалась актом о взятии отбора образца от 25.07.2016г. На момент доставки образца в Филиал ФБУЗ соблюдалась целостность упаковки. Проба питьевой воды поступила в лаборатории испытательного лабораторного центра закодированной (код 55572.1.25.07.16 В, 55572.2.25.07.16 В), надлежаще оформленным направлением. Исследование проведено санитарно-химической и микробиологической лабораториями Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти" (аттестат аккредитации Испытательной лаборатории(центра) № РОСС RU. 0001.510862 от 06 ноября 2014г.) Исследования пробы питьевой воды проведены по санитарно-химическим показателям: цветность, мутность, по микробиологическим показателям: ОКБ, ТКБ, ОМЧ. Полученные результаты оформлены в виде протокола лабораторных испытаний воды питьевой № 57360 от 29.07.2016г. Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти". Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.0510862 от 06 ноября 2014г. Внесён в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г. Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал, что по санитарно-химическим показателям - цветность, мутность и по микробиологическим показателям - ОКБ, ТКБ, ОМЧ, вода соответствует гигиеническим нормативам. Протокол лабораторных испытаний воды централизованного водоснабжения № 57360 от 29.07.2016г. являются неотъемлемой частью настоящего заключения.

*Регистратор*  
Муниципального  
района  
Самарской области  
«СРС»  
Шилев В.М.  
06.08.2016г.

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности<br>**(неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|



| КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ          |           |     |         |
|-------------------------------------------|-----------|-----|---------|
| Регистрационный номер в лаборатории: 1295 |           |     |         |
| Цветность (Сг-Со)                         | менее 1,0 | 20  | градусы |
| Мутность                                  | менее 1,0 | 2,6 | ЕМФ     |

| Рег. номер                                                   | Наименование объектов смывов            | Показатель    | Результаты испытаний   | Величина допустимого уровня |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| ОРМ микробиологическая лаборатория г. Тольятти Комсомольский |                                         |               |                        |                             |
| 527                                                          | вода из распределительной сети холодная | ОМЧ 37 град С | 0                      | Не более 50 КОЕ/мл          |
| 527                                                          | вода из распределительной сети холодная | ОКБ           | Не обнаружены в 100 мл | Отсутствие в 100 мл         |
| 527                                                          | вода из распределительной сети холодная | ТКБ           | Не обнаружены в 100 мл | Отсутствие в 100 мл         |

### Заключение по результатам испытаний

вода из распределительной сети холодная по санитарно-химическим и микробиологическим показателям

**Соответствует**

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Врач по коммунальной гигиене



Калашников В.П.


 Директор  Шмелев В.М.  
06.04.2014 г.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»**

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1, Телефон,Факс: (846)260-37  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.  
Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
г.Тольятти, Московский проспект 19  
г.Тольятти, ул. Механизаторов 21

«Утверждаю».  
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача  
по санитарно-гигиеническим вопросам  
Краснов С. В.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 57360 от 29.07.2016

### Код образца (пробы):

55572.1.25.07.16.B; 55572.2.25.07.16.B

### 1. Наименование образца (пробы):

вода из распределительной сети холодная

### 2. Заказчик:

Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский  
"СтавропольРесурсСервис"

### 2.1 Юридический адрес:

445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

### 3. Изготовитель\*:

3.1 Юридический адрес\*: -

3.2.Фактический адрес\*:

3.3 Дата\* и время\* изготовления

### 4. Дополнительные сведения\*:

Заявление №9 от 11.01.2016 13:50:29. Пробы воды питьевой отобраны в м.р. Ставропольский, с.п. Пискалы, село Ерёмкино, ул. Советская, 53 - водоразборная колонка по ГОСТ 31862-2012 "Вода питьевая. Отбор проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" и исследованы по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

### 5. Дата и время\* отбора:

25.07.2016 час 8 мин 50

### Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)\*:

Пом. санитарного врача по общей гигиене Ковалёва Н.М.

6. Дата начала испытаний: 25.07.2016 г.

Дата окончания испытаний: 26.07.2016 г.

### 7. Результаты лабораторных испытаний

№ 1295 от 26.07.2016, № 527 от 26.07.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»



| Определяемые показатели                   | Результаты испытаний $\pm$ характеристика погрешности<br>**(неопределенности) | Ед. изм. | НД, на методы испытаний |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ          |                                                                               |          |                         |
| Регистрационный номер в лаборатории: 1295 |                                                                               |          |                         |
| Цветность (Сг-Со)                         | менее 1,0                                                                     | градусы  | ГОСТ 31868-2012         |
| Мутность                                  | менее 1,0                                                                     | ЕМФ      | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05   |
| Регистрационный номер в лаборатории: 527  |                                                                               |          |                         |
| ОМЧ 37 град С                             | 0                                                                             | КОЕ/мл   | МУК 4.2.1018-01         |
| ОКБ                                       | Не обнаружены в 100 мл                                                        | мл       | МУК 4.2.1018-01         |
| ТКБ                                       | Не обнаружены в 100 мл                                                        | мл       | МУК 4.2.1018-01         |

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Ковалева Н.М.



Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 57 360 от 29.07.2016

Стр. 2 из 2