

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр  
аккредитованных лиц «20» октября 2014 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
445046, г.Тольятти, ул. Механизаторов 21 тел. (8482)374250



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Шерстнев А.Ф.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5103 от 21.04.2023**

**Код образца (пробы):** 14894.2.13.03.23.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**2. Заказчик:**

МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

**2.1 Юридический адрес:**

445146, РФ, Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Хрящевка, ул. Советская, 2

**2.2 Фактический адрес:**

445000, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ларина, 185

**3. Изготовитель:\***

3.1 Юридический адрес:\*

3.2.Фактический адрес:\*

3.3 Дата и время изготовления:\*

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

13.03.2023 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

13.03.2023 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 5103 от 21.04.2023*

Заявление №573 от 06.03.2023. Проба воды питьевой отобрана из водопроводного колодца по адресу: 445139, РФ, Самарская обл., м.р. Ставропольский, с. Пискалы, ул. Больничная в соответствии с ГОСТ 31942-2012. Акт отбора образцов (проб) от 13.03.2023

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Бахтеев Шамиль Камилевич Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.


**8. Результаты лабораторных испытаний**

| Определяемые показатели                                                      | Результаты испытаний ± характеристика погрешности<br>**(неопределенности) | Ед. изм. | НД на методы испытаний                          |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ                 |                                                                           |          |                                                 |
| Адрес проведения: 445046, г.Тольятти, ул. Механизаторов 21 тел. (8482)374250 |                                                                           |          |                                                 |
| Регистрационный номер: 145 от 15.03.2023                                     |                                                                           |          |                                                 |
| Даты проведения: 13.03.2023 - 15.03.2023                                     |                                                                           |          |                                                 |
| общее микробное число<br>37 град С                                           | 0                                                                         | КОЕ/мл   | МУК 4.2.1018-01                                 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)                                | Не обнаружено в 100 мл                                                    |          | МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21) |
| Escherichia coli                                                             | Не обнаружено в 100 мл                                                    |          | ГОСТ 31955.1-2013                               |
| Колифаги                                                                     | Не обнаружено в 100 мл                                                    |          | МУК 4.2.1018-01                                 |

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П.   
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА